Excmo. Ayuntamiento
SANTA CRUZ DE TENERIFE

LA ILMA. SRA. DOÑA ZAIDA CANDELARIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, CONCEJAL-SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE ----------

CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2018 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

11.- EXPEDIENTE RELATIVO AL CONTRATO DE SERVICIO DE "MANTENIMIENTO, OBRAS DE MEJORA Y RENOVACIÓN EN EL ALUMBRADO PÚBLICO, FUENTES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACCESORIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y COLEGIOS MUNICIPALES", FORMALIZADO CON IMESAPI, S.A., A EFECTOS DE APROBACIÓN DE PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

Visto el siguiente informe propuesta del Servicio Administrativo de Gestión y Control de Servicios Públicos:

"ANTECEDENTES DE HECHOS.

Primero.- Por decreto de la Concejalía del Área de Gobierno de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, de fecha 30 de diciembre de 2010 y previa delegación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 17 de diciembre de ese mismo año, se acordó el inicio del expediente de contratación de referencia así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) y el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPTP) que han de regir la contratación.

Segundo.- La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de septiembre de 2011, se acordó, entre otros asuntos, "*Adjudicar el contrato relativo al SERVICIO DE MANTENIMIENTO, OBRAS DE MEJORA Y RENOVACIÓN EN EL ALUMBRADO PÚBLICO, FUENTES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACCESORIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y COLEGIOS MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, a la empresa IMESAPI, S.A. con C.I.F. A-28010478 por un precio total por los cuatro años de 14.166.184,13 €, IGIC excluido, respondiendo la cantidad de 708.309,21 € en concepto de IGIC, que deberá soportar la Administración.*"
La preceptiva formalización del contrato se realiza el día 26 de octubre de 2011, constando acta de inicio del servicio de fecha 2 de enero de 2012."

Tercero.- Por acuerdos del citado órgano colegiado de fechas 7 de diciembre de 2015, 30 de diciembre de 2016 y 17 de julio de 2017, se dispuso respectivas prórrogas del citado contrato desde el 2 de enero de 2016 al 1 de enero de 2017, desde el 2 de enero de 2017 al 1 de septiembre de 2017 y desde el 2 de septiembre al 31 de diciembre de 2017; asimismo y la haber finalizado el plazo máximo de duración del contrato, prórrogas incluidas, previstas en el PCAP y en aplicación de la cláusula 8 del citado PCAP que establece que "En el caso de vencimiento natural del contrato o resolución del mismo, en cualquier momento y sea cual sea la causa que lo determine, el Ayuntamiento podrá acordar que el adjudicatario continúe con la

Código Seguro De Verificación:	szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Bermudez Esparza	Firmado	31/07/2018 09:21:10
	Zaida Candelaria Gonzalez Rodriguez	Firmado	30/07/2018 12:55:38
	Angeles M. Negrin Mora	Firmado	30/07/2018 12:44:40
Observaciones		Página	1/16
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==		

prestación del servicio, con carácter de obligatoriedad, hasta que se adjudique nuevamente o se realice directamente por la Administración", la Junta de Gobierno acordó en sesión de fecha 26 de diciembre de 2017, "Aprobar la continuidad del contrato suscrito con la empresa IMESAPI S.A. para la prestación del servicio de mantenimiento, obras de mejora y renovación en el alumbrado público, fuentes e instalaciones eléctricas y accesorias de las dependencias y colegios municipales de este Excmo. Ayuntamiento, de acuerdo con las condiciones establecidas en el PCAP y de Prescripciones técnicas particulares que rigen la presente contratación."

Cuarto.- Que por la Jefatura del Servicio Técnico de Gestión y Control de Servicios Públicos, a través de la Jefatura de Sección de Mantenimiento de Edificios Públicos, ha emitido 7 de mayo pasado el siguiente informe:

"Habiendo trascurrido 6 años y 4 meses del inicio del contrato de servicios indicado, ha surgido la necesidad de utilizar unidades de obra y materiales, que no se contemplaron en los anexos de precios del contrato inicial, y con el fin de poder llevar a cabo las actuaciones que los requieren, se propone por este Servicio la aprobación de los precios contradictorios, tal y como se contempla en el pliego de prescripciones administrativas.

Se adjunta un listado exhaustivo que describe cada precio descompuesto, sin impuestos incluidos, Anexo III E_6 (Dependencias) C_6 (Alumbrado).

Los precios contradictorios propuestos, corresponden a unidades de obra nuevas, creadas a partir de unidades ya existentes o similares, según se establece en el citado artículo 5.2 del Pliego contractual de Prescripciones Técnicas.

Los tiempos de rendimiento de mano de obra, son similares, por tratarse de unidades del mismo tipo, o familia que las existentes en el anexo de precios inicial, pero varía la unidad material a instalar. ***La presente aprobación de precios contradictorios, no implica una modificación presupuestaria del contrato en curso. "***

Quinto.- Remitido el expediente a la Asesoría Jurídica, ésta informa con fecha 29 de junio pasado que **"**(…) se entiende por quien emite el informe que, con independencia que dicha situación garantiza el interés general (acuerdo de continuidad del servicio), el mismo excede y queda al margen de la contratación pública debido a la inexistencia de un cauce legal que le dé solución. Por todo (…) el presente informe se emite en sentido negativo al considerar que el contrato de mantenimiento, obras de mejoras y renovación en el alumbrado público, fuentes e Instalaciones eléctricas y accesorias de las dependencias y colegios municipales, ya finalizó su vigencia y no es posible modificar un contrato que ya finalizó"

Sexto.-Con fecha 27 de noviembre de 2017 se dicta Instrucción de la Concejalía del Área de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos por el que se disponía "el inicio de expediente de continuidad del contrato del Servicio de Mantenimiento, obras de mejora y renovación en el alumbrado público, fuentes e instalaciones eléctricas y accesorias de las dependencias y colegios municipales.(…) así como la elaboración de los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y Pliego de Prescripciones que habrá de regir la nueva contratación"

A fecha de hoy el expediente de la nueva licitación del servicio no ha concluido por cuanto sigue vigente el acuerdo de la Junta de Gobierno de 26 de diciembre que establece "que la relación contractual entre este Excmo. Ayuntamiento y la empresa IMESAPI S.A. continuará, de forma obligatoria para ésta, hasta la adjudicación de un nuevo contrato y, de acuerdo con las condiciones establecidas en el PCAP y el de Prescripciones técnicas particulares que rigen la presente contratación

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

Código Seguro De Verificación:	szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Bermudez Esparza	Firmado	31/07/2018 09:21:10
	Zaida Candelaria Gonzalez Rodriguez	Firmado	30/07/2018 12:55:38
	Angeles M. Negrin Mora	Firmado	30/07/2018 12:44:40
Observaciones		Página	2/16
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==		

Séptimo.- Por todo ello, es evidente que, al contrario del parecer de la Asesoría jurídica, existe a fecha de hoy vínculo contractual entre esta Administración y la mercantil IMESAPI S.A. por cuanto se ha hecho uso de la cláusula 8 del PCAP, de obligado cumplimiento para la mercantil, que permite que las prestaciones mantenimiento, obras de mejoras y renovación en alumbrado público, fuentes e instalaciones eléctricas y accesorias de las dependencias y colegios municipales se sigan realizando bajo la cobertura legal que ofrece el PCAP, documentos que, según jurisprudencia, constituyen la ley del contrato y vinculan por igual a la Administración contratante y al contratista.

A mayor abundamiento, consta en el expediente informe de la Asesoría Jurídica de fecha 12 de enero de 2011 en el que se concluye que "(…) **examinado el Pliego de referencia, no se formulan observaciones"**

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- En cuanto al régimen jurídico aplicable a este contrato será, conforme establece las Disposiciones transitorias primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Públicos, ambas de la misma literalidad ("Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior"), es de aplicación la Ley 30/2007, de 31 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP); asimismo, será de aplicación el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en lo que continúe vigente, o por las normas reglamentarias que le sustituyan, y el PCAP y el PPTP.

II.-El art. 194 de la LCSP, al que se remite la cláusula 35 del PCAP, establece que *"Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista (…)".*

III.- Por su parte la prescripción 5.2 del PTP señala que "Si se decide utilizar un material no contemplado en estas unidades de obra a la unidad de obra correspondiente se le aplicará el precio del nuevo material, afectado por la baja propuesta por el adjudicatario, según el grupo al que pertenezca, (luminarias, soportes, etc.) previa tramitación del nuevo precio contradictorio".

IV.- Conforme establece la cláusula 8 del PCAP, "En el caso de vencimiento natural del contrato o resolución del mismo, en cualquier momento y sea cual sea la causa que lo determine, el Ayuntamiento podrá acordar que el adjudicatario continúe con la prestación del servicio, con carácter de obligatoriedad, hasta que se adjudique nuevamente o se realice directamente por la Administración. "

En relación con los apartados anteriores, consta en el expediente escrito de IMESAPI, de fecha 30 de abril de 2018, en el que manifiestan que " (…) ponemos en su conocimiento que IMESAPI está conforme con la incorporación de los precios contradictorios que se adjuntan al presente escrito al contrato de Servicio de

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno

Código Seguro De Verificación:	szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Bermudez Esparza	Firmado	31/07/2018 09:21:10
	Zaida Candelaria Gonzalez Rodriguez	Firmado	30/07/2018 12:55:38
	Angeles M. Negrin Mora	Firmado	30/07/2018 12:44:40
Observaciones		Página	3/16
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==		

Mantenimiento, Obras de Mejora y Renovación en el Alumbrado Público, Fuentes e Instalaciones Eléctricas y Accesoria de las Dependencias y Colegios Municipales"; dichos precios contradictorios son los que luego se relacionaran en la parte dispositiva.

V.- En relación con el Decreto del Ilmo. Sr. Concejal de Gobierno delegan en materia de Hacienda, de fecha 29 de junio de 2017, por el que se aprueba el calendario de cierre contable del ejercicio económico 2017, se ha dictado Decreto de fecha 17 de noviembre último por el que se dispone " *Excepcionar del calendario de cierre económico contable del ejercicio 2017 la tramitación y aprobación de los expedientes que se relacionan a continuación (…) : EXPEDIENTE 2016000693 RELATIVO A LA CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS"*

VI.- Por aplicación "a sensu contrarius" del art. 150.2, apartado a), de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en relación con el art. 93.3 de la LCSP, el expediente no tendrá que someterse a fiscalización previa por la Intervención General por no generar ningún gasto por cuanto la aprobación de los precios contradictorios no implica modificación presupuestaria.

VII.- Es competente para proceder a la aprobación del gasto y de la continuidad del contrato de referencia, la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en la Base nº 13.1 de las de Ejecución del Presupuesto en vigor, en relación con lo dispuesto en el apartado tercero de la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP.

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno

Por todo lo anterior, se eleva a la Junta de Gobierno, la siguiente **PROPUESTA DE ACUERDO:**

PRIMERO.- Aprobar los precios contradictorios que, propuesto por el Servicio Técnico de Gestión y Control de Servicios Público al ser necesarios para ejecutar actuaciones y sin representar modificaciones alguna del importe de adjudicación, formarán parte del contrato del Servicio de Mantenimiento, obras de mejoras y renovación en el alumbrado público, fuentes e instalaciones eléctricas y accesorias de las dependencias y colegios municipales", y que son los siguientes:

1.1 Ud. Suministro y montaje de campana BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR. Marca Philips. Instalación: colocación de modo que no deje residuos ni huellas por pequeñas que sean, totalmente conectado, habiendo tomado todos las medidas oportunas para una instalación limpia, segura y organizada, instalado con todos los accesorios correspondientes para su correcto funcionamiento acorde con el REBT 2002, incluso revisada la instalación una vez instalada.

O03E00001	0,400 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista	15,35	6,14
O03E00004	0,400 H	Oficial de 2ª. Electricista	11,64	4,66
PHILIPS_BY120P_G3_LED105S	1,000 Ud.	Luminaria BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR. Marca Philips. Características: Temperatura de color 4000 K, reprodución cromática>=80, flujo de sistema BY120P 10.500 lm, Consumo del sistema BY120P-85W, vida 50.000 h. Ecacia lumínica: 125 lm/w. Regulación y control: Si, versiones PSD. Temperatura de funcionamiento: -30º C a +40º C.	310,52	310,52
Q05P00105	1,000 H.	PLATAFORMA ELEV. TELESCÓP. 20 m.	43,97	43,97
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.	365,29	10,96
%0.03	3,000 %	Costes indirectos	376,25	11,29
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud	387,54	11,63
		Total Ud. .....: 1,000	**399,17**	**399,17**

Código Seguro De Verificación:	szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Bermudez Esparza	Firmado	31/07/2018 09:21:10
	Zaida Candelaria Gonzalez Rodriguez	Firmado	30/07/2018 12:55:38
	Angeles M. Negrin Mora	Firmado	30/07/2018 12:44:40
Observaciones		Página	4/16
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==		

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno

1.2 **Ud.** **Suministro y montaje de conserjería digital S-400. Marca Tegui. Totalmente instalado.(Incluye progamación y verificación)**

O03E00001	4,000 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista	15,35	61,40
O03E00004	4,000 H	Oficial de 2ª. Electricista	11,64	46,56
CONSERJ_TEGUI	1,000 Ud.	Conserjería digital S-400. Marca Tegui. Totalmente instalado.	667,54	667,54
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.	775,50	23,27
%0.03	3,000 %	Costes indirectos	798,77	23,96
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud	822,73	24,68
		Total Ud. .....: 1,000	**847,41**	**847,41**

1.3 **Ud.** **Suministro y montaje de contactor LC1D800004P7. Instalación: instalado en cuadro, totalmente conectado, habiendo tomado todos las medidas oportunas para una instalación limpia, segura y organizada, instalado con todos los accesorios correspondientes para su correcto funcionamiento acorde con el REBT 2002 incluso revisada la instalación una vez instalada.**

O03E00001	0,060 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista	15,35	0,92
O03E00004	0,060 H	Oficial de 2ª. Electricista	11,64	0,70
CONTACTOR_LC1D800004P7	1,000 Ud.	Contactor LC1D800004P7.	353,11	353,11
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.	354,73	10,64
%0.03	3,000 %	Costes indirectos	365,37	10,96
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud	376,33	11,29
		Total Ud. .....: 1,000	**387,62**	**387,62**

1.4 **Ud.** **Suministro y montaje de juego de cubrebornas (REFª 29324). Totalmente terminado y ejecutado según REBT y Normas Municipales.**

O03E00001	0,020 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista	15,35	0,31
JUEGO_CUBREBORNAS	1,000 Ud.	Juego de cubrebornas, refª 29324.	45,26	45,26
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.	45,57	1,37
%0.03	3,000 %	Costes indirectos	46,94	1,41
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud	48,35	1,45
		Total Ud. .....: 1,000	**49,80**	**49,80**

1.5 **Ud.** **Suministro y montaje de puestos de trabajo de superficie LEGRAND Ref. 78884. Instalación: se instalará según recomendación del fabricante, guardando en la zona las mayores condiciones de organización, seguridad y limpieza posibles. Totalmente terminado y ejecutado según REBT y Normas Municipales.**

O03E00001	0,010 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista	15,35	0,15
O03E00004	0,100 H	Oficial de 2ª. Electricista	11,64	1,16
LEGRAND_PUESTO_78884	1,000 Ud.	Puesto de trabajo Legrand, refª 78884.	20,92	20,92
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.	22,23	0,67
%0.03	3,000 %	Costes indirectos	22,90	0,69
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud	23,59	0,71
		Total Ud. .....: 1,000	**24,30**	**24,30**

1.6 **Ud.** **Suministro y montaje de Disyuntor CVS100B TM50D 4P3R de 4x50A curva D, refª LV510314. Instalación: instalado en cuadro, totalmente conectado, habiendo tomado todos las medidas oportunas para una instalación limpia, segura y organizada, instalado con todos los accesorios correspondientes para su correcto funcionamiento acorde con el REBT 2002 incluso revisada la instalación una vez instalada.**

O03E00001	0,010 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista	15,35	0,15
O03E00004	0,010 H	Oficial de 2ª. Electricista	11,64	0,12
CVS100B_TM50_4P3	1,000 Ud.	Disyuntor CVS100B TM50D 4P3R de 4x50A curva D	321,65	321,65

Código Seguro De Verificación:	szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Bermudez Esparza	Firmado	31/07/2018 09:21:10
	Zaida Candelaria Gonzalez Rodriguez	Firmado	30/07/2018 12:55:38
	Angeles M. Negrin Mora	Firmado	30/07/2018 12:44:40
Observaciones		Página	5/16
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==		

	R					
	%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		321,92	9,66
	%0.03	3,000 %	Costes indirectos		331,58	9,95
	%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		341,53	10,25
			Total Ud. .....:	**1,000**	**351,78**	**351,78**

1.7 Ud. Suministro y montaje de Disyuntor CVS100B TM63D 4P3R de 4x63A curva D, refª LV510315. Instalación: instalado en cuadro, totalmente conectado, habiendo tomado todos las medidas oportunas para una instalación limpia, segura y organizada, instalado con todos los accesorios correspondientes para su correcto funcionamiento acorde con el REBT 2002 incluso revisada la instalación una vez instalada.

O03E00001	0,010 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista		15,35	0,15
O03E00004	0,010 H	Oficial de 2ª. Electricista		11,64	0,12
CVS100B_TM63_4P3R	1,000 Ud.	Disyuntor CVS100B TM63D 4P3R de 4x63A curva D		321,65	321,65
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		321,92	9,66
%0.03	3,000 %	Costes indirectos		331,58	9,95
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		341,53	10,25
		Total Ud. .....:	**1,000**	**351,78**	**351,78**

1.8 Ud. Suministro y montaje de Disyuntor CVS100B TM80D 4P3R de 4x80A curva D, refª LV510316. Instalación: instalado en cuadro, totalmente conectado, habiendo tomado todos las medidas oportunas para una instalación limpia, segura y organizada, instalado con todos los accesorios correspondientes para su correcto funcionamiento acorde con el REBT 2002 incluso revisada la instalación una vez instalada.

O03E00001	0,010 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista		15,35	0,15
O03E00004	0,010 H	Oficial de 2ª. Electricista		11,64	0,12
CVS100B_TM80_4P3R	1,000 Ud.	Disyuntor CVS100B TM80D 4P3R de 4x80A curva D.		365,54	365,54
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		365,81	10,97
%0.03	3,000 %	Costes indirectos		376,78	11,30
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		388,08	11,64
		Total Ud. .....:	**1,000**	**399,72**	**399,72**

1.9 Ud. Suministro y montaje de Disyuntor CVS100B TM100D 4P3R de 4x100A curva D, refª LV510317. Instalación: instalado en cuadro, totalmente conectado, habiendo tomado todos las medidas oportunas para una instalación limpia, segura y organizada, instalado con todos los accesorios correspondientes para su correcto funcionamiento acorde con el REBT 2002 incluso revisada la instalación una vez instalada.

O03E00001	0,010 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista		15,35	0,15
O03E00004	0,010 H	Oficial de 2ª. Electricista		11,64	0,12
CVS100B_TM100_4P3R	1,000 Ud.	Disyuntor CVS100B TM100D 4P3R de 4x100A curva D.		380,25	380,25
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		380,52	11,42
%0.03	3,000 %	Costes indirectos		391,94	11,76
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		403,70	12,11
		Total Ud. .....:	**1,000**	**415,81**	**415,81**

1.10 Ud. Suministro e instalación de lámpara Philips Ecoclassic de 105W. Características: casquillo E27, flujo luminoso de 1980 lm, temperatura de color de 2.800 K, clase energética D, vida útil 2.000 h, flujo luminoso adecuado durante la vida de la lámpara, con cargo RAEE. Totalmente instalada y funcionando.

O03E00002	0,160 H	Oficial de 1ª. Electricista		12,75	2,04
O03E00004	0,160 H	Oficial de 2ª. Electricista		11,64	1,86
PHLS_ECOCLASSIC_1	1,000 Ud.	Lámpara Philips Ecoclassic de 105W.		5,03	5,03

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno

Código Seguro De Verificación:	szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Bermudez Esparza	Firmado	31/07/2018 09:21:10
	Zaida Candelaria Gonzalez Rodriguez	Firmado	30/07/2018 12:55:38
	Angeles M. Negrin Mora	Firmado	30/07/2018 12:44:40
Observaciones		Página	6/16
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==		

05W					
Q05P00105	0,020 H.	PLATAFORMA ELEV. TELESCÓP. 20 m.		43,97	0,88
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		9,81	0,29
%0.03	3,000 %	Costes indirectos		10,10	0,30
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		10,40	0,31
		Total Ud. .....:	**1,000**	**10,71**	**10,71**

1.11 Ud. Suministro e instalación de lámpara halógena reflectora PAR 30 de 75W. Características: casquillo E27, flujo luminoso de 725 lm, temperatura de color de 2.800 K, clase energética D, vida útil 2.000 h, flujo luminoso adecuado durante la vida de la lámpara, con cargo RAEE. Totalmente instalada y funcionando.

O03E00002	0,160 H	Oficial de 1ª. Electricista		12,75	2,04
O03E00004	0,160 H	Oficial de 2ª. Electricista		11,64	1,86
PHLS_PAR 30_75W	1,000 Ud.	Lámpara halógena reflectora PAR 30 de 75W.		12,58	12,58
Q05P00105	0,020 H.	PLATAFORMA ELEV. TELESCÓP. 20 m.		43,97	0,88
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		17,36	0,52
%0.03	3,000 %	Costes indirectos		17,88	0,54
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		18,42	0,55
		Total Ud. .....:	**1,000**	**18,97**	**18,97**

1.12 Ud. Suministro e instalación de lámpara halógena reflectora PAR 30 de 100W. Características: casquillo E27, temperatura de color de 2.800 K, clase energética D, vida útil 2.500 h, flujo luminoso adecuado durante la vida de la lámpara, con cargo RAEE. Totalmente instalada y funcionando.

O03E00002	0,160 H	Oficial de 1ª. Electricista		12,75	2,04
O03E00004	0,160 H	Oficial de 2ª. Electricista		11,64	1,86
PHLS_PAR 30_100W	1,000 Ud.	Lámpara halógena reflectora PAR 30 de 100W.		12,58	12,58
Q05P00105	0,020 H.	PLATAFORMA ELEV. TELESCÓP. 20 m.		43,97	0,88
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		17,36	0,52
%0.03	3,000 %	Costes indirectos		17,88	0,54
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		18,42	0,55
		Total Ud. .....:	**1,000**	**18,97**	**18,97**

1.13 Ud. Suministro y montaje de modulo de ampliación de relé programable Zelio Logic 230V. Refª SR3XT141BD. Instalación: instalado en cuadro, totalmente conectado, con la programación adecuada a su funcionamiento, habiendo tomado todos las medidas oportunas para una instalación limpia, segura y organizada, instalado con todos los accesorios correspondientes para su correcto funcionamiento acorde con el REBT 2002 incluso revisada la instalación una vez instalada.

O03E00001	0,500 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista		15,35	7,68
O03E00004	0,040 H	Oficial de 2ª. Electricista		11,64	0,47
AMP_ZELIO_SR3XT141BD	1,000 Ud.	Ampliación de relé programable Zelio Logic 230V. Refª SR3XT141BD.		78,60	78,60
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		86,75	2,60
%0.03	3,000 %	Costes indirectos		89,35	2,68
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		92,03	2,76
		Total Ud. .....:	**1,000**	**94,79**	**94,79**

1.14 Ud. Suministro y montaje de repartidor video ABB. Instalado: guardando en la zona las mayores condiciones de organización, seguridad y limpieza posibles. Totalmente terminado y ejecutado según REBT y Normas Municipales.

O03E00001	0,100 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista		15,35	1,54
O03E00004	0,150 H	Oficial de 2ª. Electricista		11,64	1,75
REPARTIDOR_VIDEO_ABB	1,000 Ud.	Repartidor video ABB.		27,65	27,65
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		30,94	0,93
%0.03	3,000 %	Costes indirectos		31,87	0,96

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno

Código Seguro De Verificación:	szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Bermudez Esparza	Firmado	31/07/2018 09:21:10
	Zaida Candelaria Gonzalez Rodriguez	Firmado	30/07/2018 12:55:38
	Angeles M. Negrin Mora	Firmado	30/07/2018 12:44:40
Observaciones		Página	7/16
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==		

	%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		32,83	0,98
			Total Ud. .....:	**1,000**	**33,81**	**33,81**

1.15 Ud. Suministro y montaje de kit audio ABB. Totalmente instalado. compuesto por: Placa de calle de un módulo aluminio anodizado, ref ª W2411AL, marca ABB. Caja de empotrar para placa de calle, refª W2611. Marca ABB. Módulo de audio con un pulsador de llamada, refª W2112 AL. Marca ABB. Teléfono con auricular, refª W2153 BL. Marca ABB. Mini sistema de control, ref ª W2330-1, marca ABB. Totalmente instalado, y funcionando, habiendo realizado las comprobaciones necesarias para su puesta en servicio.

O03E00001	1,000 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista		15,35	15,35
O03E00004	1,000 H	Oficial de 2ª. Electricista		11,64	11,64
KIT_AUDIO_ABB	1,000 Ud.	Kit de audio. Marca ABB.		211,07	211,07
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		238,06	7,14
%0.03	3,000 %	Costes indirectos		245,20	7,36
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		252,56	7,58
		Total Ud. .....:	**1,000**	**260,14**	**260,14**

1.16 Ud. Suministro y montaje de kit video ABB. Totalmente instalado. compuesto por: Mini sistema de control, ref ª M2301, marca ABB. Monitor de 4.3''para estación de interior de auricular y video (blanco), refª M22311-W-02. Marca ABB. Estación exterior de aluminio compuesta por placa y cámara integrada, refª 41022F-02 y M21351P1-A-02. Marca ABB. Totalmente instalado, y funcionando, habiendo realizado las comprobaciones necesarias para su puesta en servicio.

O03E00001	1,000 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista		15,35	15,35
O03E00004	1,000 H	Oficial de 2ª. Electricista		11,64	11,64
KIT_VIDEO_ABB	1,000 Ud.	Kit de video. Marca ABB.		372,07	372,07
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		399,06	11,97
%0.03	3,000 %	Costes indirectos		411,03	12,33
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		423,36	12,70
		Total Ud. .....:	**1,000**	**436,06**	**436,06**

1.17 Ud. Suministro y montaje de Monitor color 4.3'' manos libres (Blanco), refª M22311-W-02. Marca ABB. Totalmente instalado. , y funcionando, habiendo realizado las comprobaciones necesarias para su puesta en servicio.

O03E00001	0,200 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista		15,35	3,07
O03E00004	0,200 H	Oficial de 2ª. Electricista		11,64	2,33
MONITOR_ABB	1,000 Ud.	Monitor color 4.3'' manos libres (Blanco), refª M22311-W-02. Marca ABB.		149,09	149,09
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		154,49	4,63
%0.03	3,000 %	Costes indirectos		159,12	4,77
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		163,89	4,92
		Total Ud. .....:	**1,000**	**168,81**	**168,81**

1.18 Ud. Suministro y montaje de distribuidor video exterior W1323. Instalado: guardando en la zona las mayores condiciones de organización, seguridad y limpieza posibles. Totalmente terminado y ejecutado según REBT y Normas Municipales.

O03E00001	0,100 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista		15,35	1,54
O03E00004	0,150 H	Oficial de 2ª. Electricista		11,64	1,75
DISTRIBUIDOR_VIDEO_EX	1,000 Ud.	Distribuidor video exterior. Refª W1323.		39,43	39,43
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		42,72	1,28
%0.03	3,000 %	Costes indirectos		44,00	1,32
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		45,32	1,36
		Total Ud. .....:	**1,000**	**46,68**	**46,68**

1.19 Ud. Suministro y montaje de distribuidor video interior W2322. Instalado: guardando en la zona las mayores condiciones de organización, seguridad y limpieza posibles. Totalmente terminado y ejecutado según REBT y Normas Municipales.

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno

Código Seguro De Verificación:	szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Bermudez Esparza	Firmado	31/07/2018 09:21:10
	Zaida Candelaria Gonzalez Rodriguez	Firmado	30/07/2018 12:55:38
	Angeles M. Negrin Mora	Firmado	30/07/2018 12:44:40
Observaciones		Página	8/16
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==		

O03E00001	0,100 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista		15,35	1,54
O03E00004	0,150 H	Oficial de 2ª. Electricista		11,64	1,75
DISTRIBUIDOR_VIDEO_IN	1,000 Ud.	Distribuidor video interior. Refª W2322.		28,05	28,05
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		31,34	0,94
%0.03	3,000 %	Costes indirectos		32,28	0,97
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		33,25	1,00
		Total Ud. .....:	**1,000**	**34,25**	**34,25**

1.20 Ud. Suministro y montaje de sistema de control/ fuente de alimentación W2300. Instalado: guardando en la zona las mayores condiciones de organización, seguridad y limpieza posibles. Totalmente terminado y ejecutado según REBT y Normas Municipales.

O03E00001	0,100 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista		15,35	1,54
O03E00004	0,150 H	Oficial de 2ª. Electricista		11,64	1,75
FUENT_ALI_W2300	1,000 Ud.	Sistema de control/ fuente de alimentación W2300.		183,23	183,23
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		186,52	5,60
%0.03	3,000 %	Costes indirectos		192,12	5,76
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		197,88	5,94
		Total Ud. .....:	**1,000**	**203,82**	**203,82**

1.21 Ud. Suministro y montaje de luminaria Coreline RC127V LED 34S/840 PSU W60 L60 OC, sin regulación. Marca Philips o similar. Características: Potencia equivalente 41W, flujo de 3400 lúmenes y 4000 K de temperatura. Instalación: tomando todas las medidas oportunas para una instalación limpia, segura y organizada. Conectado con todos los accesorios correspondientes para su correcto funcionamiento acorde con el REBT 2002, según pliego y las normas UNE correspondientes.

O03E00001	0,400 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista		15,35	6,14
O03E00004	0,400 H	Oficial de 2ª. Electricista		11,64	4,66
CORELINE_S_R	1,000 Ud.	Coreline RC127V LED 34S/840 PSU W60 L60 OC, sin regulación.		102,71	102,71
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		113,51	3,41
%0.03	3,000 %	Costes indirectos		116,92	3,51
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		120,43	3,61
		Total Ud. .....:	**1,000**	**124,04**	**124,04**

1.22 Ud. Suministro y montaje de luminaria Coreline RC127V LED 34S/840 PSD W60 L60 OC, con regulación. Marca Philips o similar. Características: Potencia equivalente 41W, flujo de 3400 lúmenes y 4000 K de temperatura. Instalación: tomando todas las medidas oportunas para una instalación limpia, segura y organizada. Conectado con todos los accesorios correspondientes para su correcto funcionamiento acorde con el REBT 2002, según pliego y las normas UNE correspondientes.

O03E00001	0,400 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista		15,35	6,14
O03E00004	0,400 H	Oficial de 2ª. Electricista		11,64	4,66
CORELINE_C_R	1,000 Ud.	Coreline RC127V LED 34S/840 PSD W60 L60 OC, con regulación.		132,17	132,17
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		142,97	4,29
%0.03	3,000 %	Costes indirectos		147,26	4,42
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		151,68	4,55
		Total Ud. .....:	**1,000**	**156,23**	**156,23**

1.23 Ud. Suministro e instalación de lámpara circular TL5 C de 60W/840. Marca:Philips. Totalmente instalada y funcionando.

O03E00002	0,160 H	Oficial de 1ª. Electricista		12,75	2,04
O03E00004	0,160 H	Oficial de 2ª. Electricista		11,64	1,86
PHLS_CIRCULAR_60W	1,000 Ud.	Lámpara circular TL5 C de 60W/840. Marca:Philips.		13,07	13,07
Q05P00105	0,020 H.	PLATAFORMA ELEV. TELESCÓP. 20 m.		43,97	0,88
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		17,85	0,54

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno

Código Seguro De Verificación:	szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Bermudez Esparza	Firmado	31/07/2018 09:21:10
	Zaida Candelaria Gonzalez Rodriguez	Firmado	30/07/2018 12:55:38
	Angeles M. Negrin Mora	Firmado	30/07/2018 12:44:40
Observaciones		Página	9/16
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==		

%0.03	3,000 %	Costes indirectos			18,39	0,55
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud			18,94	0,57
		Total Ud. .....:		**1,000**	**19,51**	**19,51**

1.24 Ud. Suministro y montaje de luminaria Coreline DN130B LED 20S/840 PSU PI6 WH, sin regulación. Marca Philips o similar. Características: Potencia equivalente 22W, flujo de 2100 lúmenes y 4000 K de temperatura. Instalación: tomando todas las medidas oportunas para una instalación limpia, segura y organizada. Conectado con todos los accesorios correspondientes para su correcto funcionamiento acorde con el REBT 2002, según pliego y las normas UNE correspondientes.

O03E00001	0,400 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista			15,35	6,14
O03E00004	0,400 H	Oficial de 2ª. Electricista			11,64	4,66
CORELINE_DN130B	1,000 Ud.	Coreline DN130B LED 20S/840 PSU PI6 WH, sin regulación.			46,98	46,98
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.			57,78	1,73
%0.03	3,000 %	Costes indirectos			59,51	1,79
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud			61,30	1,84
		Total Ud. .....:		**1,000**	**63,14**	**63,14**

1.25 Ud. Suministro y montaje de módulo de fibra con Refª NSYPLM43G. Instalación totalmente instalado, habiendo tomado todos las medidas oportunas para una instalación limpia, segura y organizada, y conectado con todos los accesorios correspondientes para su correcto funcionamiento acorde con el REBT 2002 incluso revisada la instalación una vez instalada.

O03E00001	0,250 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista			15,35	3,84
O03E00004	0,250 H	Oficial de 2ª. Electricista			11,64	2,91
MODULO_NSYPLM43G	1,000 Ud.	Módulo de fibra con Refª NSYPLM43G.			152,71	152,71
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.			159,46	4,78
%0.03	3,000 %	Costes indirectos			164,24	4,93
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud			169,17	5,08
		Total Ud. .....:		**1,000**	**174,25**	**174,25**

1.26 Ud. Suministro y montaje de Fondo de módulo con Refª NSYMB43. Instalación totalmente instalado, habiendo tomado todos las medidas oportunas para una instalación limpia, segura y organizada, y conectado con todos los accesorios correspondientes para su correcto funcionamiento acorde con el REBT 2002 incluso revisada la instalación una vez instalada.

O03E00001	0,250 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista			15,35	3,84
O03E00004	0,250 H	Oficial de 2ª. Electricista			11,64	2,91
FONDO_MODULO_NSYMB43	1,000 Ud.	Fondo de módulo con Refª NSYMB43.			22,87	22,87
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.			29,62	0,89
%0.03	3,000 %	Costes indirectos			30,51	0,92
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud			31,43	0,94
		Total Ud. .....:		**1,000**	**32,37**	**32,37**

1.27 Ud. Suministro y montaje de módulo metálico con Refª NSYCRN252150. Instalación totalmente instalado, habiendo tomado todos las medidas oportunas para una instalación limpia, segura y organizada, y conectado con todos los accesorios correspondientes para su correcto funcionamiento acorde con el REBT 2002 incluso revisada la instalación una vez instalada.

O03E00001	0,250 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista			15,35	3,84
O03E00004	0,250 H	Oficial de 2ª. Electricista			11,64	2,91
MODULO_NSYCRN252150	1,000 Ud.	Módulo metálico con Refª NSYCRN252150.			64,40	64,40
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.			71,15	2,13
%0.03	3,000 %	Costes indirectos			73,28	2,20
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud			75,48	2,26

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno

Código Seguro De Verificación:	szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Bermudez Esparza	Firmado	31/07/2018 09:21:10
	Zaida Candelaria Gonzalez Rodriguez	Firmado	30/07/2018 12:55:38
	Angeles M. Negrin Mora	Firmado	30/07/2018 12:44:40
Observaciones		Página	10/16
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==		

			Total Ud. .....:	**1,000**	**77,74**	**77,74**

1.28 Ud. Suministro y montaje de Fondo de módulo con Refª NSYMM2520. Instalación totalmente instalado, habiendo tomado todos las medidas oportunas para una instalación limpia, segura y organizada, y conectado con todos los accesorios correspondientes para su correcto funcionamiento acorde con el REBT 2002 incluso revisada la instalación una vez instalada.

O03E00001	0,250 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista	15,35	3,84
O03E00004	0,250 H	Oficial de 2ª. Electricista	11,64	2,91
FONDO_MODULO_NSYMM2520	1,000 Ud.	Fondo de módulo con Refª NSYMM2520.	7,33	7,33
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.	14,08	0,42
%0.03	3,000 %	Costes indirectos	14,50	0,44
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud	14,94	0,45
		Total Ud. .....: **1,000**	**15,39**	**15,39**

1.29 Ud. Suministro y montaje de base de fusible BUC E-S 250 A. Instalación: instalado en cuadro, totalmente conectado, habiendo tomado todos las medidas oportunas para una instalación limpia, segura y organizada, instalado con todos los accesorios correspondientes para su correcto funcionamiento acorde con el REBT 2002 incluso revisada la instalación una vez instalada.

O03E00004	0,020 H	Oficial de 2ª. Electricista	11,64	0,23
BASE_FUSIBLE_BUC_ES_250A	1,000 Ud.	Base de fusible BUC E-S 250 A.	20,80	20,80
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.	21,03	0,63
%0.03	3,000 %	Costes indirectos	21,66	0,65
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud	22,31	0,67
		Total Ud. .....: **1,000**	**22,98**	**22,98**

1.30 Ud. Suministro y montaje de interruptor COMBI SPU de 1P+N 32A. Refª 16302. Instalación: instalado en cuadro, totalmente conectado, habiendo tomado todos las medidas oportunas para una instalación limpia, segura y organizada, instalado con todos los accesorios correspondientes para su correcto funcionamiento acorde con el REBT 2002 incluso revisada la instalación una vez instalada.

O03E00001	0,040 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista	15,35	0,61
O03E00004	0,040 H	Oficial de 2ª. Electricista	11,64	0,47
INT_COMBI_1P_N_16302	1,000 Ud.	Interruptor COMBI SPU de 1P+N 32A. Refª 16302.	100,52	100,52
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.	101,60	3,05
%0.03	3,000 %	Costes indirectos	104,65	3,14
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud	107,79	3,23
		Total Ud. .....: **1,000**	**111,02**	**111,02**

1.31 Ud. Suministro y montaje de instalación de enlace formada por Módulos completos para equipo de medida directa (entre 15 y 44 kW) y un suministro monofásico para la vivienda. Incluso bases BUC, fusibles, cableado, bornas, racores, y pequeño material. Instalación: totalmente instalado, habiendo tomado todos las medidas oportunas para una instalación limpia, segura y organizada, y conectado con todos los accesorios correspondientes para su correcto funcionamiento acorde con el REBT 2002 incluso revisada la instalación una vez instalada.

O03E00001	4,000 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista	15,35	61,40
O03E00004	4,000 H	Oficial de 2ª. Electricista	11,64	46,56
INS_ENLACE_DIRECT_VIV	1,000 Ud.	Módulos completos para equipo de medida directa (entre 15 y 44 kW) y un suministro monofásico para la vivienda. Incluso bases BUC, fusibles, cableado, bornas.	700,92	700,92
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.	808,88	24,27
%0.03	3,000 %	Costes indirectos	833,15	24,99
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud	858,14	25,74
		Total Ud. .....: **1,000**	**883,88**	**883,88**

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno

Código Seguro De Verificación:	szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Bermudez Esparza	Firmado	31/07/2018 09:21:10
	Zaida Candelaria Gonzalez Rodriguez	Firmado	30/07/2018 12:55:38
	Angeles M. Negrin Mora	Firmado	30/07/2018 12:44:40
Observaciones		Página	11/16
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==		

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

1.32	**Ud.**	**Suministro y montaje de instalación de CGP (grande) de 160-250 BUC NH1. Instalación: totalmente instalado, habiendo tomado todos las medidas oportunas para una instalación limpia, segura y organizada, y conectado con todos los accesorios y material necesario para su correcto funcionamiento acorde con el REBT 2002 incluso revisada la instalación una vez instalada.**				
	O03E00001	4,000 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista		15,35	61,40
	O03E00004	4,000 H	Oficial de 2ª. Electricista		11,64	46,56
	INS_CGP_GRANDE	1,000 Ud.	CGP (grande) de 160-250 BUC NH1.		387,65	387,65
	%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		495,61	14,87
	%0.03	3,000 %	Costes indirectos		510,48	15,31
	%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		525,79	15,77
			Total Ud. .....:	**1,000**	**541,56**	**541,56**
1.33	**Ml**	**Suministro y montaje de sensor de luz ED-EYE . Refª 1122154682.**				
	O03E00001	0,100 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista		15,35	1,54
	O03E00004	0,100 H	Oficial de 2ª. Electricista		11,64	1,16
	ED_EYE_S	1,000 Ml	Sensor de luz ED-EYE . Refª 1122154682.		156,98	156,98
	%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		159,68	4,79
	%0.03	3,000 %	Costes indirectos		164,47	4,93
	%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		169,40	5,08
			Total Ml .....:	**1,000**	**174,48**	**174,48**
1.34	**Ml**	**Suministro y montaje de multisensor ED-SENS con función de un sensor de presencia e infrarrojos, refª 1122154506. Según el sistema puede integrar hasta tres grupos de mandos a distancia de configuración individual adosado o de empotrar.**				
	O03E00001	0,100 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista		15,35	1,54
	O03E00004	0,100 H	Oficial de 2ª. Electricista		11,64	1,16
	ED_SE	1,000 Ml	Suministro de multisensor ED-SENS con función de un sensor de presencia e infrarrojos. Refª 1122154506.		176,16	176,16
	%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		178,86	5,37
	%0.03	3,000 %	Costes indirectos		184,23	5,53
	%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		189,76	5,69
			Total Ml .....:	**1,000**	**195,45**	**195,45**
1.35	**Ml**	**Suministro de módulo de entrada ED-SxED, con cuatro entradas direccionales, para la integración de pulsadores convencionales para luz, ventana, persiana y pantalla, pulsadores/interruptores de conmutación, detectores de movimiento, un reloj temporizador u otro contactor en un sistema de gestión de iluminación y de salas por bus.**				
	MOD	1,000 Ml	Módulo de entrada ED-SxED, con cuatro entradas direccionables.		116,50	116,50
			Total Ml .....:	**1,000**	**116,50**	**116,50**
1.36	**Ml**	**Suministro de LITECOM APP DL250,refª 1122169157, para uso de la luz artificial en función de la luz natural y como complemento de la luz natural en un sistema LITECOM con un máximo de 250 luminarias.**				
	LITT	1,000 Ml	LITECOM APP DL250, refª 1122169157		325,78	325,78
			Total Ml .....:	**1,000**	**325,78**	**325,78**
1.37	**Ml**	**Suministro de LITECOM CCD, refª 1128000258, controlador de automatización centralizado para un máximo de 250 actores para el control de iluminación por tiempo, intervalos o la presencia de personas, así como para el control manual de persianas y ventanas.**				
	LITECO_CCD	1,000 Ml	LITECOM CCD, refª 1128000258		1.609,17	1.609,17
			Total Ml .....:	**1,000**	**1.609,17**	**1.609,17**
1.38	**Ud.**	**Suministro y montaje de luminaria de emergencia. Marca Legrand, modelo 661609. Características: LED 350 lúmenes, IP42 e IK04, Clase II, acumuladores de Ni-Cd de alta temperatura, tiempo de carga 24h, test de prueba de funcionamiento con tensión de red, protección de red mediante dispositivo electrónico automático, material de la envolvente autoextinguible, acumuladores de Ni-Cd de alta temperatura con una duración mínima 1h, 2 leds de alta luminosidad y larga duración, 150.000 horas de vida media, con cargo RAEE. Instalación: tomando todas las medidas oportunas para**				

Código Seguro De Verificación:	szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Bermudez Esparza	Firmado	31/07/2018 09:21:10
	Zaida Candelaria Gonzalez Rodriguez	Firmado	30/07/2018 12:55:38
	Angeles M. Negrin Mora	Firmado	30/07/2018 12:44:40
Observaciones		Página	12/16
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==		

una instalación limpia, segura y organizada. Conectado con todos los accesorios correspondientes para su correcto funcionamiento acorde con el REBT 2002, según pliego y las normas UNE correspondientes. Incluso revisada la instalación una vez terminada.

O03E00001	0,400 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista	15,35	6,14
O03E00004	0,400 H	Oficial de 2ª. Electricista	11,64	4,66
LGRAD_661609	1,000 Ud.	Suministro de luminaria de emergencia. Marca Legrand, modelo 661609.	64,81	64,81
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.	75,61	2,27
%0.03	3,000 %	Costes indirectos	77,88	2,34
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud	80,22	2,41
		Total Ud. .....: 1,000	**82,63**	**82,63**

1.39 Ud. Suministro y montaje de luminaria de emergencia montaje superficial. Marca Legrand, modelo 661434. Características: LED estanca 350 lúmenes, IP65 e IK07, Clase II, acumuladores de Ni-Cd de alta temperatura, tiempo de carga 24h, test de prueba de funcionamiento con tensión de red, protección de red mediante dispositivo electrónico automático, material de la envolvente autoextinguible, acumuladores de Ni-Cd de alta temperatura con una duración mínima 1h, 2 leds de alta luminosidad y larga duración, 100.000 horas ó 12 años de vida media, con cargo RAEE. Instalación: tomando todas las medidas oportunas para una instalación limpia, segura y organizada. Conectado con todos los accesorios correspondientes para su correcto funcionamiento acorde con el REBT 2002, según pliego y las normas UNE correspondientes. Incluso revisada la instalación una vez terminada.

O03E00002	0,400 H	Oficial de 1ª. Electricista	12,75	5,10
O03E00004	0,400 H	Oficial de 2ª. Electricista	11,64	4,66
LGRAD_661434	1,000 Ud.	Suministro de luminaria de emergencia montaje superficial. Marca Legrand, modelo 661434.	76,03	76,03
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.	85,79	2,57
%0.03	3,000 %	Costes indirectos	88,36	2,65
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud	91,01	2,73
		Total Ud. .....: 1,000	**93,74**	**93,74**

1.40 Ud. Suministro y montaje de caja de superficie de 16 módulos para albergar mecanismos o tomas Ref 78884. Marca Legrand. Características: con profundidad de 60mm, no propagador de la llama y de color blanco. Instalación: se instalará con tornillos recomendados por el fabricante, guardando en la zona las mayores condiciones de organización, seguridad y limpieza posibles. Totalmente terminado y ejecutado según REBT y Normas Municipales.

O03E00001	0,010 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista	15,35	0,15
O03E00004	0,100 H	Oficial de 2ª. Electricista	11,64	1,16
LEGRAND_CAJA_SUPRF_16MOD	1,000 Ud.	Caja de superficie de 16 módulos para albergar mecanismos o tomas Ref 78884. Marca Legrand.	24,11	24,11
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.	25,42	0,76
%0.03	3,000 %	Costes indirectos	26,18	0,79
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud	26,97	0,81
		Total Ud. .....: 1,000	**27,78**	**27,78**

1.41 Ud. Suministro e instalación de Proyector acústico de 20 W RMS en línea 100 V. Altavoz de 5" bicono. Selección de impedancia mediante conmutador, con posibilidad de conexión a 20, 10, 5 y 2'5W. Respuesta en frecuencia de 120 a 20.000 Hz. Cumple la normatiuva de alarma por voz BS-5839, parte 8 y EN52-24. Presión acústica máxima de 106 dB a 20 W 1 m. Recinto cilíndrico estrecho de ABS blanco RAL9016. Rejilla de aluminio extrusionado blanco. Anclaje orientable metálico incluido. Protección IP-66. Modelo SP-20D de OPTIMUS.

O03E00001	0,500 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista	15,35	7,68
O03E00004	0,500 H	Oficial de 2ª. Electricista	11,64	5,82
PR_20W_100V	1,000 Ud.	Proyector acústico de 20 W RMS en línea 100 V. Altavoz de 5" bicono. Modelo SP-20D de OPTIMUS.	96,27	96,27

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno

Código Seguro De Verificación:	szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Bermudez Esparza	Firmado	31/07/2018 09:21:10
	Zaida Candelaria Gonzalez Rodriguez	Firmado	30/07/2018 12:55:38
	Angeles M. Negrin Mora	Firmado	30/07/2018 12:44:40
Observaciones		Página	13/16
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==		

%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		109,77	3,29
%0.03	3,000 %	Costes indirectos		113,06	3,39
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		116,45	3,49
		Total Ud. .....:	**1,000**	**119,94**	**119,94**

1.42 Ud. Suministro e instalación de Proyector acústico de 20 W con anclaje de aluminio para instalación en pared o techo. Altavoz de 6.5". Conexiones en línea de 100 V para 5 W, 10 W y 20 W de potencia. Respuesta en frecuencia de 110 Hz a 15.000 Hz. Sensibilidad 92 dB. Dimensiones 245 mm (largo), 170 mm (boca). Peso 1,75 Kg. Acabado en HIPS (poliestireno de alto impacto, muy resistente a impactos violentos) blanco con rejilla metálica. Modelo OPTIMUS ref. PJ-20.

O03E00001	0,500 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista		15,35	7,68
O03E00004	0,500 H	Oficial de 2ª. Electricista		11,64	5,82
PR_20W_100VPOT	1,000 Ud.	Proyector acústico de 20 W con anclaje de aluminio para instalación en pared o techo.		55,83	55,83
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		69,33	2,08
%0.03	3,000 %	Costes indirectos		71,41	2,14
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		73,55	2,21
		Total Ud. .....:	**1,000**	**75,76**	**75,76**

1.43 Ud. Suministro e instalación de Proyector acústico de 10 W con anclaje de aluminio para instalación en pared o techo. Altavoz de 5". Conexiones en línea de 100 V para 2.5 W, 5 W y 10 W de potencia. Respuesta en frecuencia de 130 Hz a 15.000 Hz. Sensibilidad 91 dB (1 W, 1 m). Dimensiones 205 mm (largo), 138 mm (boca). Peso 1,5 Kg. Acabado en ABS blanco con rejilla metálica. Modelo OPTIMUS ref. PJ-10.

O03E00001	0,500 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista		15,35	7,68
O03E00004	0,500 H	Oficial de 2ª. Electricista		11,64	5,82
PR_10W_100VPOT	1,000 Ud.	Proyector acústico de10 W con anclaje de aluminio para instalación en pared o techo.		40,72	40,72
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		54,22	1,63
%0.03	3,000 %	Costes indirectos		55,85	1,68
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		57,53	1,73
		Total Ud. .....:	**1,000**	**59,26**	**59,26**

1.44 Ud. Suministro e instalación completa de Rack de centralización sonora de 9 U provisto de ruedas, bastidor delantero y trasero de 19", conjunto de bandeja de 2U formato 19" y batería de enchufes para alimentación eléctrica de los equipos de sonido.

O03E00001	0,400 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista		15,35	6,14
O03E00004	0,400 H	Oficial de 2ª. Electricista		11,64	4,66
RACK_9U_C	1,000 Ud.	Rack de centralización sonora de 9 U		660,00	660,00
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		670,80	20,12
%0.03	3,000 %	Costes indirectos		690,92	20,73
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		711,65	21,35
		Total Ud. .....:	**1,000**	**733,00**	**733,00**

1.45 Ud. Suministro e instalación de Amplificador de 240 W RMS en línea de 100 V con seis entrada cinco zona de altavoces, ajuste individual de nivel de entrada, control de volumen general, ecualizador gráfico de 7 bandas, tonos de gong y sirena.
Incluye una fuente musical con radio FM y puertos SD y USB para reproducir archivos MP3.
Permite la grabación desde las entradas en la tarjeta SD o memoria USB. Control remoto desde micrófono PM-5Z.
Modelo OPTIMUS ref. A-240MZ.
Totalmente instalado y configurado.

O03E00001	0,500 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista		15,35	7,68
O03E00004	0,500 H	Oficial de 2ª. Electricista		11,64	5,82
AMP_240W RMS	1,000 Ud.	Amplificador de 240 W RMS en línea de 100 V con seis entrada cinco zona de altavoces.		601,65	601,65
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		615,15	18,45

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno

Código Seguro De Verificación:	szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Bermudez Esparza	Firmado	31/07/2018 09:21:10
	Zaida Candelaria Gonzalez Rodriguez	Firmado	30/07/2018 12:55:38
	Angeles M. Negrin Mora	Firmado	30/07/2018 12:44:40
Observaciones		Página	14/16
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==		

%0.03	3,000 %	Costes indirectos		633,60	19,01
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		652,61	19,58
		Total Ud. .....:	**1,000**	**672,19**	**672,19**

1.46 Ud. Suministro e instalación de Pupitre micrófono con teclas para selección de zonas (5), llamada general, gong y para hablar. Incorpora un control de ganancia, un interruptor para mantener abierto el micrófono y un conector RJ45 para enlazar con el amplificador. Modelo OPTIMUS ref. PM-5Z.

O03E00001	0,500 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista	15,35	7,68
O03E00004	0,500 H	Oficial de 2ª. Electricista	11,64	5,82
PUPIT_MICROF	1,000 Ud.	Pupitre micrófono con teclas para selección de zonas.	129,89	129,89
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.	143,39	4,30
%0.03	3,000 %	Costes indirectos	147,69	4,43
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud	152,12	4,56
		Total Ud. .....: **1,000**	**156,68**	**156,68**

1.47 Ud. Suministro e instalación de Módulo para envío de hasta 50 mensajes de audio MP3 al sistema de megafonía, con programación horaria y control de 8 zonas. Mensajes compuestos por 1, 2 ó 3 archivos de audio diferentes. Salida de audio con prioridad con relé y salidas de colector abierto para gobierno de 8 zonas. Programación horaria con inicio, fin, hora de lanzamiento, frecuencia, repetición, días festivos... Contactos de entrada para activación remota de hasta 8 mensajes prioritarios. Programación desde ordenador mediante conexión thernet y WebServer integrado. Funcionamiento autónomo sin ordenador. Modelo OPTIMUS ref. SMM-8SA.

O03E00001	0,500 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista	15,35	7,68
O03E00004	0,500 H	Oficial de 2ª. Electricista	11,64	5,82
MOD_50_MSJ_MP3	1,000 Ud.	Módulo para envío de hasta 50 mensajes de audio MP3 al sistema de megafonía	523,16	523,16
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.	536,66	16,10
%0.03	3,000 %	Costes indirectos	552,76	16,58
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud	569,34	17,08
		Total Ud. .....: **1,000**	**586,42**	**586,42**

1.48 Ud. Suministro e instalación completa de Altavoz exponencial de 30 W de potencia RMS para línea de 100 V, con potencia seleccionable a 15, 7.5 W y 5 W. La respuesta en frecuencia de 200 a 10.000 Hz. Sensibilidad 113dB (1 W, 1 m, 1 kHz). Presión acústica máxima de 128 dB SPL. Pabellón metálico y cubierta posterior en ABS, soporte de acero, adecuado para intemperie. Color blanco. Dimensiones 277x285x227 mm y peso de 2 Kg.
Garantiza un grado de protección IP-65. Conectores cerámicos y fusible térmico.
Certificación para sistemas de evacuación y alarma por voz EN 54-24. Modelo SC-630MEB-Q de OPTIMUS - TOA.

O03E00001	0,500 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista	15,35	7,68
O03E00004	0,500 H	Oficial de 2ª. Electricista	11,64	5,82
ALTA_30W	1,000 Ud.	Altavoz exponencial de 30 W de potencia RMS para línea de 100 V.	123,97	123,97
%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.	137,47	4,12
%0.03	3,000 %	Costes indirectos	141,59	4,25
%SS	3,000 %	Seguridad y Salud	145,84	4,38
		Total Ud. .....: **1,000**	**150,22**	**150,22**

1.49 Ud. Suministro e instalación de Altavoz para montaje en superficie de 5", con transformador de línea de 100 V y de 6W incorporado, con tomas intermedias de 3 y 1 W. La respuesta en frecuencia de 100 a 15.000 hZ. Sensibilidad 92dB (1 W, 1 m, 1 kHz). Presión acústica máxima de 100 dB. Dimensiones del altavoz son 210 mm de diámetro x 80mm de fondo. El peso es de 0.70 Kg. Está acabado en plástico ABS y rejilla metálica, en color blanco RAL 9016. Modelo OPTIMUS.
Se incluye la parte proporcional de ajuste de impedancia, conexionado y fijaciones.

O03E00001	0,500 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista	15,35	7,68
O03E00004	0,500 H	Oficial de 2ª. Electricista	11,64	5,82
ALTAVOZ	1,000 Ud.	Altavoz para montaje en superficie de 5".	98,91	98,91

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno

Código Seguro De Verificación:	szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Bermudez Esparza	Firmado	31/07/2018 09:21:10
	Zaida Candelaria Gonzalez Rodriguez	Firmado	30/07/2018 12:55:38
	Angeles M. Negrin Mora	Firmado	30/07/2018 12:44:40
Observaciones		Página	15/16
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==		

	_5_PULG10 0V					
	%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		112,41	3,37
	%0.03	3,000 %	Costes indirectos		115,78	3,47
	%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		119,25	3,58
			Total Ud. .....:	**1,000**	**122,83**	**122,83**
1.50	**Ud.**	**Suministro y montaje de luminaria panel LED Marca Novalux, mod. Ultra Slim, IP 40 38w. 4000K. regulable Dali, UGR<19, 600x600. Instalación: tomando todas las medidas oportunas para una instalación limpia, segura y organizada. Conectado con todos los accesorios correspondientes para su correcto funcionamiento acorde con el REBT 2002, según pliego y las normas UNE correspondientes.**				
	O03E00001	0,400 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista		15,35	6,14
	O03E00004	0,400 H	Oficial de 2ª. Electricista		11,64	4,66
	SLIMLED384KR	1,000 Ud	Luminaria panel LED Marca Novalux, mod. Ultra Slim, IP 40 38w. 4000K. regulable DALI		92,48	92,48
	%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		103,28	3,10
	%0.03	3,000 %	Costes indirectos		106,38	3,19
	%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		109,57	3,29
			Total Ud. .....:	**1,000**	**112,86**	**112,86**
1.51	**Ud**	**Suministro y montaje de luminaria led de empotrar marca THORN, mod. MODULINE LED II, IP20, 32W. 4000 K. 3200 Lm. Regulable Dali, L600x600 mm. Instalación: tomando todas las medidas oportunas para una instalación limpia, segura y organizada. Conectado con todos los accesorios correspondientes para su correcto funcionamiento acorde con el REBT 2002, según pliego y las normas UNE correspondientes.**				
	O03E00001	0,400 H	Oficial de 1ª. Electricista Especialista		15,35	6,14
	O03E00004	0,400 H	Oficial de 2ª. Electricista		11,64	4,66
	MOD_LEDI6063200LMHFL840	1,000 Ud	Luminaria led de empotrar marca THORN, mod. MODULINE LED II, IP20, 32W. 4000 K. 3200 Lm. Regulable Dali, L600x600 mm		119,99	119,99
	%PM	3,000 %	Herramienta, Pequeño material.		130,79	3,92
	%0.03	3,000 %	Costes indirectos		134,71	4,04
	%SS	3,000 %	Seguridad y Salud		138,75	4,16
			Total Ud ...:	**1,000**	**142,91**	**142,91**

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo a la mercantil IMESAPI S.A. y al Servicio Técnico de Gestión y Control de Servicios Públicos, indicándose que una vez aprobados los precios contradictorios, se incorporaran al cuadro de precios que serán de aplicación inmediata, a efectos de libramiento de certificación del servicio prestado."

A la vista de lo que antecede, la Junta de Gobierno de la Ciudad, por unanimidad, adoptó acuerdo de conformidad con el transcrito informe propuesta.

Y para que así conste y surta sus efectos, expido la presente de orden y con el visto bueno del Excmo. Sr. Alcalde, haciendo la salvedad, conforme prescribe el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que el borrador del acta donde se contiene el presente acuerdo aún no ha sido aprobado, quedando, en consecuencia, a reserva de los términos que resulten de la misma, en Santa Cruz de Tenerife a la fecha de mi firma.

Vº Bº
EL ALCALDE

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno

Código Seguro De Verificación:	szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Bermudez Esparza	Firmado	31/07/2018 09:21:10
	Zaida Candelaria Gonzalez Rodriguez	Firmado	30/07/2018 12:55:38
	Angeles M. Negrin Mora	Firmado	30/07/2018 12:44:40
Observaciones		Página	16/16
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/szlYMLpsIbWNQJ1ycehVeg==		