

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019-2020 – ID.822 - FICHA N°AN_018

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN:	Reparación grietas en muro
CATEGORÍA/S y (SUBCATEGORÍA/S)	Actuaciones en vía pública (Otros)
UBICACIÓN:	C/ Lombardía. Barrio de la Quebrada. María Jiménez
COORDENADAS:	28° 29' 33,72" N 16° 13' 39,83" W

TITULARIDAD PÚBLICA:	SI	NO
SOLAPAMIENTO CON OTRA ACTUACIÓN PÚBLICA	SI	NO
USOS PORMENORIZADOS PGO: V – Infraestructura viaria		
OBSERVACIONES: (solo en caso de que exista algún solapamiento)		

IMPACTO DE GÉNERO:	
CATEGORIZACIÓN:	Negativo / Moderado / Alto
BREVE JUSTIFICACIÓN:	
<p>La propuesta abarca la reparación de estructura de un muro. Por tanto queda englobada en criterios de movilidad segura y libre y de percepción de la seguridad. Por todo lo anterior, esta propuesta cumple con el indicador de autonomía, por lo que su impacto de género es MODERADO</p>	

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA RECOMENDADA:
<p>Corte con radial de los labios de la grieta, colocación de armaduras de cosido y relleno con mortero de reparación estructural</p>

OBSERVACIONES TÉCNICAS:
<p>El muro de contención es de hormigón en masa. No se observan asientos en coronación del muro ni grietas en la zona del parking. Tampoco se observa desplazamiento vertical diferencial entre de los labios de la grieta. Se desconoce el alcance en profundidad y si puede llegar agua. Aunque se propone el sellado y refuerzo estructural se recomienda seguimiento.</p>

NECESIDAD DE PROYECTO:	SI	NO
PLAZO ESTIMADO DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN MATERIAL: (estas duraciones no contemplan las de los trámites administrativos necesarios)	-M + 1M	
PRESUPUESTO ESTIMADO:		
DE EJECUCIÓN MATERIAL	10.000 €	
(las cantidades de ejecución material pueden sufrir variación tras la redacción del proyecto correspondiente)		
DE REDACCIÓN DE PROYECTO	0 €	

CONCLUSIONES:
<p>La propuesta solicitada es viable dentro del marco de los Presupuestos Participativos 2019-2020</p>