

## **PROYECTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019-2020 – ID. 1058 - FICHA NºCI\_023**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>NOMBRE DE LA ACTUACIÓN:</b>        | Mejora iluminación Plaza pública Francisco Hernández Barroso. Plaza de la Parroquia de Nª Sra de Fátima |
| <b>CATEGORÍA/S y (SUBCATEGORÍA/S)</b> | Alumbrado ( Reposición de alumbrado )   |
| <b>UBICACIÓN:</b>                     | Plaza Francisco Hdez. Barroso   |
| <b>COORDENADAS:</b>                   | 28.4701337145886 ; -16.2665864825249  |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| <b>TITULARIDAD PÚBLICA:</b>                           | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| <b>SOLAPAMIENTO CON OTRA ACTUACIÓN PÚBLICA</b>        | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| <b>USOS PORMENORIZADOS PGO:</b> Plano D3_Areas Libres |           |           |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                 |           |           |
| No consta el número de bien de titularidad municipal  |           |           |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>IMPACTO DE GÉNERO:</b>  |                                   |
| <b>CATEGORIZACIÓN:</b>   | Negativo / <b>Moderado</b> / Alto |
| <b>BREVE JUSTIFICACIÓN:</b>  |                                   |
| La propuesta abarca actuaciones de alumbrado para la mejora de un equipamiento público. Por tanto queda englobada en criterios de movilidad segura y libre y de percepción de la seguridad. Por todo lo anterior, esta propuesta cumple con el indicador de autonomía, por lo que su impacto de género es MODERADO |                                   |

|  |
|--|
| <b>DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA RECOMENDADA:</b>   |
| Reemplazo del sistema de iluminación existente por proyectores y farolas de mayor eficiencia y amplitud focal. |

|  |
|--|
| <b>OBSERVACIONES TÉCNICAS:</b>   |
| En la zona deportiva y parque infantil junto al colegio se instalarán 5 báculos de 6 m con luminaria LED: 4 en los emplazamientos existentes de los proyectores y 1 extra para aumentar el nivel de iluminación. En la zona junto a las escaleras a nivel de la plaza se reemplazarán los 4 proyectores existentes por báculos de 6 m de altura. En el resto de la plaza paralelos a las fachadas laterales de la iglesia se sustituirán los proyectores existentes por farolas de 4 m de altura que quedarán por debajo de las copas de los arboles. La distribución final deberá comprobarse con redacción de proyecto de alumbrado. |

|  |                  |           |
|--|------------------|-----------|
| <b>NECESIDAD DE PROYECTO:</b>  | <b>SI</b>        | <b>NO</b> |
| <b>PLAZO ESTIMADO DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN MATERIAL:</b> (estas duraciones no contemplan las de los trámites administrativos necesarios) | <b>2 M + 2 M</b> |           |
| <b>PRESUPUESTO ESTIMADO:</b>   |                  |           |
| DE EJECUCIÓN MATERIAL<br>(las cantidades de ejecución material pueden sufrir variación tras la redacción del proyecto correspondiente)                                 | <b>44.500 €</b>  |           |
| DE REDACCIÓN DE PROYECTO   | <b>3.000 €</b>   |           |



## **PROYECTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019-2020– ID. 1058 - FICHA NºCI\_023**

### **CONCLUSIONES:**

La propuesta solicitada es viable dentro del marco de los Presupuestos Participativos 2019-2020.

### **IMAGEN GENERAL DEL ÁMBITO**



### **IMÁGENES DESCRIPTIVAS DEL ÁMBITO**

