



PROYECTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023/2024

ID **1270**

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN:	SEÑALIZACIÓN DE PARADAS DE GUAGUAS Y ARREGLO DE ESCALERAS ELÉCTRICAS		
ENTIDAD O PERSONA QUE PRESENTA LA PROPUESTA:	HECTOR		
CATEGORÍAS:	Servicios PúblicosSEGURIDAD VIAL	SUBCATEGORÍAS	Obras/mobiliario
DESCRIPCIÓN/URL:	SEÑALIZACIÓN DE PARADAS DE GUAGUAS Y ARREGLO DE ESCALERAS ELÉCTRICAS (santacruzdetenerife.es)		
UBICACIÓN:			
COORDENADAS:	28,46621993	-16,26208305	ÁMBITO: Centro - Ifara

TITULARIDAD PÚBLICA:	Si
SOLAPAMIENTO CON OTRA ACTUACIÓN PÚBLICA:	No
IMPORTE < 80.000€:	Si
VIABLE:	Si

PROPUESTA:

Las paradas de guaguas de debajo de los puentes Galcerán y Asuncionistas a las que se accede por unas escaleras eléctricas que casi siempre no funcionan no están señalizadas, muchas personas ni saben que debajo hay una parada, por lo que propongo que se le de el mismo tratamiento que en cualquier otro lugar del mundo que disponen de transporte público en una cota inferior (pongo ejemplo del Metro de Madrid), aquí se podría poner el logotipo de TITSA en una estructura metálica como la de la foto, además del arreglo y puesta en funcionamiento de las escaleras y limpieza y pintado de ambos espacios.



OBSERVACIONES TÉCNICAS:

La propuesta contempla la creación de una estructura de señalización de las paradas, similar a las del metro.

MATIZACIONES Y CONDICIONANTES DE LA VALIDACIÓN:

Se propone la instalación de una estructura de señalización, con información de la parada existente a distinto nivel, a modo de pórtico monodintel, de acero galvanizado, para soporte de cartel de señalización vertical. Incluso anclajes empotrados sobre zapatas, totalmente terminado, de dimensiones aproximadamente 2,50m de ancho y una altura libre de 3,00m. Replanteo y marcado de los ejes, izado y presentación del pórtico, aplomado, resolución de las uniones a la base de cimentación, reglaje de la pieza y ajuste definitivo de las uniones. El elemento estará debidamente aplomado y tendrá la resistencia, rigidez y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones accidentales debidas al posterior montaje de los carteles de señalización.

PRESUPUESTO ESTIMADO:	8.000,00 €
------------------------------	-------------------

CONCLUSIONES:

La propuesta solicitada es viable dentro del marco de los Presupuestos Participativos 2023-2024.

Código Seguro De Verificación	HRBzt+MyBQjrURFZJ4CLsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ruth Guerra Hernandez	Firmado	15/12/2023 08:51:18
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/HRBzt+MyBQjrURFZJ4CLsA==		

